



KOPOS KOLÍN a.s.
Havličkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. 3A-ES-22/20-10

Pagal ES direktyva 2014/35/ES su pakeitimais

Mes, KOPOS KOLÍN a. s.
Havličkova 432
280 94 Kolín IV
Čekija
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Pagal ES direktyva 2014/35/ES su pakeitimais

produktas/tipas: **Elektroinstaliaciniai lankstūs vamzdžiai LPE-x (srija EN) UV atsparūs ir priedai**

2316E/LPE-1 to 2363/LPE-1 pagal TP-KO-01/2010
2316E/LPE-2 to 2363/LPE-2 pagal TP-KO-02/2010

gamintojas: **KOPOS KOLÍN a.s. Havličkova 432, 280 94 Kolín IV, Čekija**

deklaracijos objektas: Elektroinstaliacijos lankstūs vamzdžiai skirti montuoti prie žemos įtampos skirstymo. Lankstūs UV stabilūs vamzdžiai, tinkami montuoti lauke. Vamzdžiai savaime neužgęsta.

Medžiaga: PE

Atsparumas temperatūrai: -25°C iki +90°C.

Mechaninis atsparumas: LPE-1 320N/5cm; LPE-2 125N/5cm

Ort kodas pagal 61386-1 ed.2: 22423 for LPE-1; 11423 skirta LPE-2

Aukščiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka atitinkamus Sąjungos derinimo įstatymus, kitus įstatymus ir kitus teisės aktus:

Europos Sąjungos nuostatai	Vyriausybės nuostatai	Standartai	Sertifikatų ir testų ataskaitos	Kita techninė specifikacija
2014/35/EU - LVD	Įstatymo Nr. 90/2016 Coll. Su pakeitimais Vyriausybės nuostatų Nr. 118/2016 Coll. Su pakeitimais	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 įskaitant pakeitimus (EN 61386-1:08 įskaitant pakeitimus) ČSN EN 61386-22:04+A11:11 įskaitant pakeitimus (EN 61386-22:04 įskaitant pakeitimus) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)	Testų ataskaitos nr. 602622-01/01 iš 20.7.2016 Išduota: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Czech Republic	TP-KO-01/2010 TP-KO-02/2010
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 įskaitant pakeitimus (EN 61386-1:08 including amendments) ČSN EN 61386-22:04 įskaitant pakeitimus (EN 61386-22:02 įskaitant pakeitimus) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)	Vidiniai testai	Produktai: 2320/LPE-1_HHHxx Atitinka min. iki 450N / 5cm suspaudimo.
Direktyva RoHS 2011/65/EU as amended	Vyriausybės Reglamento Nr. 481/2012 Sb.	ZP 344/02 – Elementų nustatymo metodika Pb, Cd, Cr, Hg, Br	Testų ataskaitos nr. 601229-01/01 iš 4.4.2016	

			Išduota: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Čekija	
Reglamentas 1907/2006 - REACH				Naudotų medžiagų saugos duomenų lapai
				UV atsparus Techninė informacija iš tiekėjo
				Produktai: 2320/LPE-1_HHHxx UV medžiaga buvo pridėta pagal vartotojo reikalavimą

Vykdam šias taisykles atinkančias sąlygas, produktas buvo paženkliontas CE ženklu.

Atitikties įvertinimo modulis:

A MODULIS: Vidinė gamybos kontrolė

Produktų techninė dokumentacija:

- Surinkimo instrukcijos
- Duomenų lapas
- Produktų katalogas, lengvai prieinamas <https://www.koposelektro.lt/lt/katalogai>
- Vidiniai dokumentai

KOPOS KOLÍN a.s. įmonė yra sertifikuota pagal standartą ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 50001:2011 ir pagal nacionalinę programą „Saugos įmonė“.

Pasirašyta KOPOS KOLÍN a.s.

Išdavimo vieta: Kolín, Čekija

Išdavimo data: 23.10.2020



Ing. Jana Dejmková

KVS Valdymo Atstovas

KOPOS KOLÍN a.s. 
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
 tel: 321 730 111 www.kopos.cz