

ATITIKTIES DEKLARACIJA

22/1997 Coll.su pakeitimais, ir § 13 iš NV Nr. 163/2002 Coll., su pakeitimais.

Mes, KOPOS KOLÍN a. s., Havlíčkova 432, Kolínas IV, 280 02 Kolínas, Čekija
prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad

Produktas: **PRIEŠGAISRINĖS INSTALIACINĖS DĖŽUTĖS KPZ
KPZ 68..._PO, KPZ 64..._PO**

Gamintojas: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolínas IV, 280 02 Kolínas, Čekija**

Produkto aprašymas ir paskirtis – naudojimo statybose paskirtis:

KPZ priešgaisrinės apsaugos instaliacinės dėžutės skirtos montuoti nelaikančiose priešgaisrinėse pertvarose. Dėžutės yra konstrukcijų, apsaugančių nuo gaisro plitimo, dalis.

Atitikties vertinimo metodas:

Produktas priskiriamas 2 priedui NV Nr. 163/2002 Coll., produktu grupei 05, punktui Nr.12.

Produkto sertifikavimą atliko įgaliotas asmuo. Nr. 216 - PAVUS, a.s., Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9,
ID: 60193174.

Atitikties vertinimo proceso dokumentai::

- Sertifikatas nr. 216/C5a/2023/0150** nuo **13.11.2023**, galiojimas pagal **STO** iki **30.11.2026**, išduota PAVUS, a.s., Praha, Čekija.
- Sertifikavimo protokolas nr.P-216/C5a/2023/0150** nuo datos **13.11.2023**, išduota PAVUS, a.s., Praha, Čekija.
- Statybos techninis sertifikatas nr. S-216/C5a/2023/0150** nuo datos **10.11.2023** galiojimas iki **30.11.2026**, išduota PAVUS, a.s., Praha, Čekija.
- Atsparumo ugniai klasifikavimo sertifikatas nr. PKO-23-094** nuo datos **02.11.2023**, galiojimas iki **02.11.2026**, išduota PAVUS, a.s., Praha, Čekija..
- Bandymo rezultatų analizė. Užsakymo numeris.: Z220230376** nuo datos **01.11.2023**, galiojimas iki **01.11.2026**, išduota PAVUS, a.s., Praha, Čekija.
- Atsparumo ugniai bandymo ataskaitos nr.. Pr.-23-2-069** nuo datos **23.06.2023**, išduota PAVUS, a.s., Veseli nad Lužnici, Čekija.

Kiti dokumentai:

Ataskaitos Nr. **040-073804** nuo **08.02.2023** dėl oro garso izoliacijos bandymo nustatymo pagal ČSN EN ISO 10140-2:2022 standartą, išduotą Statybos technikos ir bandymų instituto PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Čekija.

Išduota remiantis protokolo Nr. **040-073805** and **040-0738054** eksperto nuomone **040-074030** nuo **10.03.2023**, išduota: Statybos technikos ir bandymų institutas PRAHA, s.p., Tolskeho 447, 415 03 Teplice, Čekija

Eksperto nuomonė apie elektros instaliacinių dėžučių įtaką gipso kartono sienų svertiniam laboratoriniam garso slopinimo indeksui R_w .

- Visose laboratorinėse patikrintose konfigūracijose nustatėme, kad svertinio laboratorinio garso slopinimo indekso pagerėjimas / pablogėjimas buvo $DR_w = 0$ dB.
- a) Išmatuoti rezultatai taip pat galioja ir mažesnio paviršiaus ploto dėžėms.
b) Išmatuoti rezultatai taip pat galioja ir mažesnio gylio dėžėms.
- Ataskaitose 040-073805 ir 040-073804 pateikti rezultatai galioja visoms dvigubai apkaltoms gipso kartono pertvaroms su dviguba metaline konstrukcija, užpildyta mineraline vata, kurios svertinis laboratorinis garso slopinimo indeksas $R_w \leq 69$ dB.

Įvertintos sertifikuoto produkto savybės

Stebimas / deklaruotas objektas	Nurodytas (reikalavimas) / klasifikavimo standartas	Reikalingas / deklaruotas lygis	Aptikta / klasifikacija	Atitikties vertinimas
Atsparios ugniai priešgaisrinės apsaugos prietaisų dėžutės	ČSN 73 0810	KPZ 68-45, KPZ 68-60, KPZ 68-50/2, KPZ 68-50/3: EI 60- EI 120	KPZ 68-45 Dėžutės viena priešais kitą (2)2): be modifikacijų, su dangteliu vietoj instrumento, 3 dėžutės greta (vertikaliai / horizontaliai): E 120 / EI 120 be izoliacijos už prietaisų dėžutės: E 60 / EI 60 OS ²⁾ : be modifikacijos: E 90 / EI 90 su dangčiu vietoj prietaisų dėžutės, 3 dėžutės greta (vertikaliai/horizontaliai): E120 / EI 120 without Izoliacija už prietaisų dėžutės: E 60, EI 60 NS ²⁾ : be modifikacijų, su dangčiu vietoj prietaisų dėžutės, 3 dėžutės greta (vertikaliai / horizontaliai): E120 / EI 120 be izoliacijos už prietaisų dėžutės: E 90/ EI 90	Atitinka ¹⁾
			KPZ 68-60 OS ²⁾ : be modifikacijos: E 120/ EI 90 su dangčiu vietoj prietaisų dėžutės, 3 dėžutės greta (vertikaliai), be izoliacijos už prietaisų dėžutės: E90 / EI 90 3 boxes side by side (horizontal): E 120 / EI 120 NS ²⁾ : be modifikacijos, su dangčiu vietoj prietaisų dėžutės, 3 dėžutės greta (vertikaliai/horizontaliai): E120 / EI 120 be izoliacijos už prietaisų dėžutės: E120 / EI 90	
			KPZ 68-50/2 OS ²⁾ : Dviguba dėžutė – horizontali/vertikali: E 90 / EI 90 NS ²⁾ : Dviguba dėžutė – horizontali/vertikali: E 120 / EI 120	
			KPZ 68-50/3 OS ²⁾ : Triguba dėžutė - horizontali: E 90 / EI 90 Triguba dėžutė - vertikali: E 120 / EI 120 NS ²⁾ : Dviguba dėžutė – horizontali/vertikali: E 120 / EI 120	
1) Atitinka PKO-23-094 nurodytas sąlygas, žr. sertifikavimo protokolo [6] 2 skyrių. 2) Terminio įtempio kryptis: šildoma pusė (OS) / nešildoma pusė (NS) / dėžutės viena kitos atžvilgiu (2).				

Produktas atitinka pagrindinius Vyriausybės reglamento Nr. 163/2002 su pakeitimais reikalavimus ir kitų atitikties vertinime naudojamų techninių reglamentų reikalavimus. Produktas yra saugus numatytomis jo naudojimo statybose sąlygomis. Tuo pačiu metu ėmėmės priemonių, kad užtikrintume produkto atitiktį techninei dokumentacijai.

Išdavimo vieta: Kolín
Paskelbimo data: 14.12.2023

Ing. Jana Dejmková
Kokybės ir Ekologijos Direktore

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz