

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. 3B-ES-29/26-07

Pagal ES direktyvą 2014/35/ES su pakeitimais

Mes, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Čekija
IK: 61672971
PVM: CZ61672971

prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad

produktas/tipas: **Sudedamas remontinis apsauginis vamzdis "KOPOHALF" ir priedai
apsauginis vamzdis: 06058/2, 06083/2, 06110/2, 06120/2, 06160/2 ir priedai**

gamintojas: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolínas IV, 280 02 Kolínas, Čekija**

deklaracijos objektas: Dviejų sudedamų vamzdžių sistema daugiausia tinka požeminių energijos ir ryšių linijų kabelių apsaugai. Kitas galimas pritaikymas – jau paklotų požeminių kabelių apsauga. Apsauginiai elementai susideda iš dviejų identiškų dalių. Montuojant kabeliai įkišami į apatinę dalį, o viršutinė dalis pritvirtinama ant apatinės.

Medžiaga:	HDPE
Montavimo temperatūra:	-25°C to +90°C
Sandėliavimo temperatūra:	-55°C to +90°C
Atsparumas liepsnos plitimui:	liepsnojantis
Atsparumas gniuždymui:	06058/2 - 06120/2 – 450 N/20cm 06160/2 - 750 N/20cm
Atsparumas smūgiams:	normalus (kodas N)
Atsparumas išoriniam poveikiui naudojant priedus:	IP30

Aukščiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka atitinkamus Sąjungos derinimo teisės aktus, kitus teisės aktus ir reglamentus:

Europos Sąjungos reglamentai	Vyriausybės nuostatai	Standartai	Sertifikatai ir testų ataskaitos	Kitos techninės specifikacijos
		EN 15804+A2:2022 ISO 14025:2006	Aplinkosauginės produkto deklaracijos Nr.: EPD-Sk10--05-26, 2026-06-26. EPD patikrinimas: Nepriklausomas deklaracijų ir duomenų patikrinimas pagal ISO 14025:2006 standartą buvo atliktas išorės trečiosios šalies. Tikrintojas: prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD, MBA www.lca.cz	Skirta KOPOHALF sudedamam apsauginiam vamzdžiui
2014/35/EU - LVD	Įstatymo Nr. 90/2016 Rink. su pakeitimais Vyriausybės reglamentas Nr. 118/2016 Rink. su pakeitimais	ČSN EN 50626-1:2024 ČSN EN ISO 9969:2016	Testų ataskaitos Nr. 252156-01/01 iš 31.10.2025 išduota: Elektrotechnikos bandymų institutas, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Čekija	06110/2 06160/2 <u>Bendrai:</u> perdirbtos medžiagos gali būti naudojamos sudedamų

				apsauginių kabelių vamzdžių gamyboje
2014/35/EU - LVD	Istatymo Nr. 90/2016 Rink. su pakeitimais Vyriausybės reglamentas Nr. 118/2016 Rink. su pakeitimais	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 čl. 10.3, 12.4, 12	Testų ataskaitos Nr. 212630- 01/01 iš 26.11.2021 išduota: Elektrotechnikos bandymų institutas, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71 , Čekija	06110/2, 06160/2 Montavimo temperatūra -25°C to +90°C Sandėliavimo temperatūra -55°C to +90°C
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 ČSN EN 61386- 24:11	Testų ataskaitos Nr. 603670- 01/01 of 27.9.2016 išduota: Elektrotechnikos bandymų institutas, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71 , Čekija	
		ČSN EN 50626- 1:2024	Vidinių testų Nr. 164/2026 iš 21.07.2026	06058/2 TP-KO 02-05
			Plastikinių kabelių apsaugos vamzdžių projektavimo dokumentai, Brno 2012, užsakymo nr. 120111 išduota: EGÚ Brno, a.s. Elektros tinklų departamentas	
Reglamentas 1907/2006 – REACH				Naudotų medžiagų saugos duomenų lapai

Ivykdžius šiuose reglamentuose nurodytas sąlygas, gaminys buvo pažymėtas CE ženklu.

Atitikties vertinimo modulis: **A MODULIS: Vidinė gamybos kontrolė**

Produktų techninė dokumentacija:

- surinkimo instrukcijos
- duomenų lapas
- produktų katalogas, laisvai prieinamas adresu <http://www.koposelektro.lt/katalogai>
- vidiniai dokumentai

Įmonė „KOPOS KOLÍN a.s.“ yra sertifikuota pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 standartus ir pagal Nacionalinę programą „Saugos įmonė“.

Pasirašyta „KOPOS KOLÍN a.s.“ vardu

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Išdavimo vieta: Kolínas, Čekija

Išdavimo data: 14.07.2026

Ing. Jana Dejmková

Kokybės ir ekologijos direktorius